

TIPINĖS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste.

Objekto pavadinimas: Vandentiekis ir nuotekos gyv. namui (ams)**Pareiškėjas:** SB "Žalieji ežerai", SB "Paežerys-1", SB "Ridikas", SB "Šermukšnelė".**Naikinamos prisijungimo sąlygos:** -.**I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:****Poreikis:** 0,5 (1,0) m³/d.; 0,15 (0,3) m³/h_{max}.**Vandens slėgis prijungimo vietoje:** abs. alt. ±0,00-145 m.**Užsakovas privalo:**

- I variantas: panaudoti vietinį vandentiekį.
- Vandens apskaitos mazgą (us) suprojektuoti ir įrengti, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- II variantas: atsijungti nuo esamo gręžinio, įrengiant aklę. Gręžinys gali būti naudojamas laistymui.
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą (us), prisijungiant nuo esamos vandentiekio atšakos, paklotos prie sklypo ribos.
- Vandens apskaitos mazgą (us) suprojektuoti ir įrengti, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu vandens tiekimas objektui projektuojamas nuo bendro naudojimo tinklų, suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant už esamos (projektuojamos) vandens apskaitos. Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui, pagal patvirtintą įmonės Technine politika, kurią galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu vandens tiekimas objektui projektuojamas iš esamo gręžinio, suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:**Poreikis:** lauko - l/s; vidaus - l/s.**Tiekiamas iš tinklo:** lauko - l/s; vidaus - l/s.**Užsakovas privalo:****III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:****Poreikis:** 0,5 (1,0) m³/d.; 0,15 (0,3) m³/h_{max}; užterštumas BDS₇ 287,5 mg/l.**Užsakovas privalo:**

- Suprojektuoti pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamą nuotekų tinklo atšaką, paklotą prie sklypo ribos.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba keiptis į UAB „Grinda“.
- Jeigu ruošiamas projektas, paruoštą projektą pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.
- Tinklus ir jų ženklimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Jeigu Statytojas (Užsakovas) perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą (poreikiui esant) numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas, apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodymas naująjį Statytoją (Užsakovą).

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Atlikus statybos darbus, Statytojas (Užsakovas) privalo pateikti UAB „Vilniaus vandenys“

vandentiekio įvado (ų) ir nuotekų išvado (ų) geodezinę išpildomąją nuotrauką.

- Nepateikus geodezinės išpildomosios nuotraukos, pastovi paslaugų teikimo sutartis su Statytoju (Užsakovu) ir UAB „Vilniaus vandenys“ nebus sudaroma.

-

VII. GALIOJIMAS:

- Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

Sąlygas ruošė: I. Damanskaitė

(V. Pavardė)